

ACTUALIZACIÓN DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE ALTERNADOR, CENTRIFUGAS Y MOTOGENERADOR GUASCOR

Se redacta el presente documento para actualizar las horas de funcionamiento de los equipos incluidos en el Anexo VI del PPTP.

A la fecha de redacción de este documento las horas y revisiones del alternador, el motogenerador y las centrífugas de la EDAR “La Almozara” son las siguientes:

MOTOGENERADOR

- Horas de funcionamiento: A fecha 18 de octubre, 53742 horas.
- Últimas revisiones realizadas: Revisión tipo R1 con 49817 horas en enero de 2016.
- Próximas revisiones:
 - R1: 58217 horas
 - R3: 60270 horas

ALTERNADOR

- Horas de funcionamiento: A fecha 21 de octubre, entorno a 126000 horas.
- Últimas revisiones realizadas: Revisión tipo 40000 horas en junio de 2014.
- Próximas revisiones:
 - Revisión tipo 20000 horas entorno a las 130000 horas

CENTRÍFUGAS

- Horas de funcionamiento: A fecha 18 de octubre:
 - Centrífuga Nº 1: 10011 horas.
 - Centrífuga Nº 2: 9890 horas.
- Últimas revisiones realizadas: Revisión tipo 9000 horas en mayo de 2016.
- Próximas revisiones:
 - Revisiones periódicas tipo 200 horas.
 - Revisión tipo 12000 horas.

Zaragoza, a 04 de noviembre de 2016