



ASCIENDE A PUNTO PUESTA A TIERRA DE CONTADORES ELECTRICOS BAJO TUBO

ASCIENDE A PUNTO PUESTA A TIERRA DE CONTADORES ELECTRICOS BAJO TUBO

ASCIENDE A PUNTO PUESTA A TIERRA DE CCR BAJO TUBO

ASCIENDE A PARARRAYOS EN CUBIERTA POR FACHADA VENTILADA (CABLE AISLADO BAJO TUBO HASTA TECHO DE PL. BAJA)

PUESTA A TIERRA PARARRAYOS

ASCIENDE A PUNTO PUESTA A TIERRA DE CCR BAJO TUBO

ASCIENDE A PUNTO PUESTA A TIERRA DE CONTADORES ELECTRICOS BAJO TUBO

LEYENDA

- CABLE RIGIDO DE COBRE DESNUDO DE 50 mm² CON PICAS COBREADAS DE L=2m HASTA OBTENER R=8 ohms CON PROFUNDIDAD MINIMA DE 0.5m UNIDO A ESTRUCTURA (COMO MINIMO UN HIERRO DE LOS CONSIDERADOS PRINCIPALES POR ZAPATA) MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICA Y PIEZAS BIMETALICAS ESTANO-PIOMO. (ANILLO PERIMETRAL Y TIERRAS PARARRAYOS)
- CABLE RIGIDO DE COBRE DESNUDO DE 50 mm² (UNION DE PILARES A ANILLO PERIMETRAL)
- CABLE DE CU AISLADO 0.6/1KV DE 50 mm² (UNION DE PILARES A ANILLO PERIMETRAL)
- CABLE DE CU DESNUDO DE 25 mm² EN MONTAJE ENTERRADO Y CABLE DE CU AISLADO DE 25 mm² BAJO TUBO AISLADO CUANDO SE MONTA EN ANILLO PERIMETRAL (UNION DE PUNTO DE PUESTA A TIERRA A ANILLO PERIMETRAL)
- CABLE DE CU AISLADO 0.6/1KV DE 25 mm² (UNION DE PUNTO DE PUESTA A TIERRA A ANILLO PERIMETRAL CUANDO ESTE EN EL RADIO DE ACCION DE TIERRAS DE PARARRAYOS)
- PUNTO DE PUESTA A TIERRA EN: - PUNTOS DE TIERRA EN: - CENTRALIZACION DE CONTADORES - BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE ASCENSOR - PUNTOS DE UBICACION DE CAJAS GENERALES DE PROTECCION
- PICA COBREADA DE 2m DE LONGITUD PARA TIERRA DE PARARRAYOS.

PILAR PECO YESTE
Ingeniero Industrial
P.L. Ntra Sra. del Carmen n.º 8, 7º B. 50.004 - ZARAGOZA
Tfno - 976 30 15 28 - Fax - 976 30 15 29
e-mail - ingenieria@pilarpeco.com
Cof. COINTE n.º 1429

PROYECTO DE 96 VIVIENDAS TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

Emplazamiento C/ FRAY JULIAN GARCÉS

Parcelas 1C.1, 2C.1 Y 3C.1

Promotor DEL PERI AC-34 (ZARAGOZA)

Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana de Zaragoza

Fase PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

Arquitectos Joaquín Lahuerza Casanueva

Cof. COA n.º 17215

José Mª Lahuerza Casanueva

Cof. COA n.º 1722

José María Ruiz de Temillo Bueno

Cof. COA n.º 1731

Dibujado: X.X. Comprobado: 1 J.L.-J.M.L. fecha: ENERO-08
Añula a: X.X. Comprobado: 2 X.X. fecha: 00-00-00

ESCALA 1/100

06-32-499 - ENERO 2008

PLANTA CIMENTACIÓN
RED DE TIERRAS
BLOQUE 2

ARQXXI Arquitectura, Urbanismo y Gestión S.L.
C/Mariano Escal, n.º 3, entlo. Bda. - 50001 Zaragoza
Tel: 976 23 84 29 - Fax: 976 30 10 84
arq21@arq21.com