

BOLETIN DE RESULTADOS

* 202224]

Solicitante:	IMSP PLANTA POTABILIZADORA	Nº Boletín:	220600441
Dimicilio:	CRTA COGULLADA SN 50014 ZARAGOZA	Nº Muestra:	20222417
Muestra de:	AGUA DE RED PUNTO 18	Recepción muestra:	28/06/2022
Tomada en:	Red abastecimiento agua consumo Zaragoza	Inicio análisis:	28/06/2022
Punto de muestreo:	18. CMSS CENTRO	Finalización análisis:	29/06/2022
Tomada el:	28/06/2022		
Por:	Servicio de Salud Pública		
Observaciones:	NINGUNA		

Página 1 de 2

NOMBRE DETERMINACIÓN	RESULTADO	NORMA	MÉTODO
ANÁLISIS CONTROL AGUA CONSUMO		REAL DECRETO 140/2003	
Toma de Muestras de agua de consumo	Muestra SIMPLE		OPTMSA07
Escherichia coli	0	ufc/100 ml	Max. 0
Trihalometanos	45 (±40%)	microg/l	Max. 100
Cloroformo	21 (±40%)	microg/l	OPMEI011
Bromoformo	2 (±40%)	microg/l	OPMEI011
Dibromoclorometano	9 (±40%)	microg/l	OPMEI011
Bromodichlorometano	13 (±40%)	microg/l	OPMEI011
Tricloroeteno+Tetracloroeteno	< 1	microg/l	Max. 10
Tricloroeteno	< 1	microg/l	OPMEI011
Tetracloroeteno	< 1	microg/l	OPMEI011
Bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	Max. 0
* Amonio	< 0,05	mg/l	Máx 0.5
* Cloro residual total	0,79	mg/l	
* Cloro Libre residual	0,79	mg/l	Max. 1
* Cloro combinado residual	0,64	mg/l	Max. 2
Color	< 5	mg/l	Max. 15
Conductividad a 20°C	743 (±10%)	microS/cm	Max. 2500
pH	< 7,9	Unid. pH	6,50 - 9,50
* Turbidez	< 0,20	UNF	Max. 5
* Olor	< 1		Max. 3
* Sabor	< 1		Max. 3





BOLETIN DE RESULTADOS

Nº Muestra: 20222417

Fecha Recepción 28/06/2022

Nº Boletín: 220600441

Página 2 de 2

NOMBRE DETERMINACIÓN	RESULTADO	NORMA	MÉTODO
 VºBº Jefa Servicio de Salud Pública Elena Sevilla Alcaine	 Salud Ambiental I Julián Ezquerro Gómez	 Técnico Superior Salud Pública Lab. Físicoquímica Hugo Blanco Latorre	 Jefa Lab. Físicoquímica I Carmen Sevilla Alcaine