

BOLETIN DE RESULTADOS

* 2022374

Solicitante:	IMSP PLANTA POTABILIZADORA	Nº Boletín:	220900411
Dimicilio:	CRTA COGULLADA SN 50014 ZARAGOZA	Nº Muestra:	20223744
Muestra de:	AGUA RED PUNTO 32	Recepción muestra:	30/09/2022
Tomada en:	RED ABASTECIMIENTO AGUA CONSUMO ZARAGOZA	Inicio análisis:	30/09/2022
Punto de muestreo:	32. RED SAN JUAN MOZARRIFAR	Finalización análisis:	03/10/2022
Tomada el:	30/09/2022		
Por:	Servicio de Salud Pública		
Observaciones:	Ninguna.		

Página 1 de 2

NOMBRE DETERMINACIÓN	RESULTADO	NORMA	MÉTODO
ANÁLISIS CONTROL AGUA CONSUMO		REAL DECRETO 140/2003	
Toma de Muestras de agua de consumo	Muestra SIMPLE		OPTMSA07
Escherichia coli	0	ufc/100 ml	Max. 0 UNE-EN-ISO 9308-I
Trihalometanos	36 (±40%)	microg/l	Max. 100 OPMEI011
Cloroformo	17 (±40%)	microg/l	OPMEI011
Bromoformo	2 (±40%)	microg/l	OPMEI011
Dibromoclorometano	7 (±40%)	microg/l	OPMEI011
Bromodichlorometano	10 (±40%)	microg/l	OPMEI011
Tricloroeteno+Tetracloroeteno	< 1	microg/l	Max. 10 OPMEI011
Tricloroeteno	< 1	microg/l	OPMEI011
Tetracloroeteno	< 1	microg/l	OPMEI011
Bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	Max. 0 UNE-EN-ISO 9308-I
* Amonio	< 0,05	mg/l	Máx 0.5 OPMEFQ11
* Cloro residual total	0,47	mg/l	
* Cloro Libre residual	0,36	mg/l	Max. 1 OPMEFQ05
* Cloro combinado residual	0,11	mg/l	Max. 2 OPMEFQ05_
Color	< 5	mg/l	Max. 15 OPMEFQ49
Conductividad a 20°C	717 (±10%)	microS/cm	Max. 2500 OPFECO03
pH	8,0 (±0,1)	Unid. pH	6,50 - 9,50 OPFEPH11
Turbidez	0,21 (±25%)	UNF	Max. 5 OPFEMD26
* Olor	< 1		Max. 3 UNE EN 1622
* Sabor	< 1		Max. 3 UNE EN 1622




BOLETIN DE RESULTADOS

Nº Muestra: 20223744

Fecha Recepción 30/09/2022

Nº Boletín: 220900411

Página 2 de 2

NOMBRE DETERMINACIÓN	RESULTADO	NORMA	MÉTODO
	 Técnico Toma de Muestras Joaquín Gimeno Viñas	 Técnico Superior Salud Pública Lab. Físicoquímica Hugo Blanco Latorre	 Jefa Lab. Microbiología II Ana Cristina Tirado Aznar