

BOLETIN DE RESULTADOS

*2022411

Solicitante:	IMSP PLANTA POTABILIZADORA	Nº Boletín:	221000363
Dimicilio:	CRTA COGULLADA SN 50014 ZARAGOZA	Nº Muestra:	20224113
Muestra de:	AGUA RED PTO 27	Recepción muestra:	28/10/2022
Tomada en:	Red abastecimiento agua consumo Zaragoza	Inicio análisis:	28/10/2022
Punto de muestreo:	27. RED DELICIAS	Finalización análisis:	31/10/2022
Tomada el:	28/10/2022		
Por:	Servicio de Salud Pública		
Observaciones:	NINGUNA		

Página 1 de 2

NOMBRE DETERMINACIÓN	RESULTADO			NORMA	MÉTODO
ANÁLISIS CONTROL AGUA CONSUMO				REAL DECRETO 140/2003	
Toma de Muestras de agua de consumo	Muestra SIMPLE				OPTMSA07
Escherichia coli	0		ufc/100 ml	Max. 0	UNE-EN-ISO 9308-I
Trihalometanos	32	(±40%)	microg/l	Max. 100	OPMEI011
Cloroformo	11	(±40%)	microg/l		OPMEI011
Bromoformo	2	(±40%)	microg/l		OPMEI011
Dibromoclorometano	9	(±40%)	microg/l		OPMEI011
Bromodiclorometano	10	(±40%)	microg/l		OPMEI011
Tricloroeteno+Tetracloroeteno	< 1		microg/l	Max. 10	OPMEI011
Tricloroeteno	< 1		microg/l		OPMEI011
Tetracloroeteno	< 1		microg/l		OPMEI011
Bacterias coliformes	0		ufc/100 ml	Max. 0	UNE-EN-ISO 9308-I
* Amonio	< 0,05		mg/l	Máx 0.5	OPMEFQ11
* Cloro residual total	0,81		mg/l		
* Cloro Libre residual	0,62		mg/l	Max. 1	OPMEFQ05
* Cloro combinado residual	0,19		mg/l	Max. 2	OPMEFQ05_
Color	< 5		mg/l	Max. 15	OPMEFQ49
Conductividad a 20°C	971	(±10%)	microS/cm	Max. 2500	OPFECO03
pH	7,7	(±0,1)	Unid. pH	6,50 - 9,50	OPFEPH11
Turbidez	< 0,20		UNF	Max. 5	OPFEMD26
* Olor	< 1			Max. 3	UNE EN 1622
* Sabor	< 1			Max. 3	UNE EN 1622


BOLETIN DE RESULTADOS

Nº Muestra: 20224113

Fecha Recepción 28/10/2022

Nº Boletín: 221000363

Página 2 de 2

NOMBRE DETERMINACIÓN	RESULTADO	NORMA	MÉTODO
			
	Técnico Toma de Muestras Joaquín Gimeno Viñas	Técnico Superior Salud Pública Lab. Físicoquímica Hugo Blanco Latorre	Jefa Lab. Microbiología II Ana Cristina Tirado Aznar