Zaragoza
AYUNTAMIENTO

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

BOLETIN DE RESULTADOS

*2022456

Solicitante:	IMSP PLANTA POTABILIZADORA	Nº Boletín:	221100424
Dimicilio:	CRTA COGULLADA SN	**Nº Muestra:**	**20224569**
	50014 ZARAGOZA	Recepción muestra:	30/11/2022
Muestra de:	AGUA DE RED PUNTO 16	Inicio análisis:	30/11/2022
Tomada en:	Red abastecimiento agua consumo Zaragoza	Finalización análisis:	01/12/2022
Punto de muestreo:	16. RED PARQUE GOYA		
Tomada el:	30/11/2022		
Por:	Servicio de Salud Pública		

Observaciones: NINGUNA

	NOMBRE DETERMINACIÓN	RESULTADO			NORMA	MÉTODO
	ANÁLISIS CONTROL AGUA CONSUMO				REAL DECRETO 140/2003	
	Toma de Muestras de agua de consumo	Muestra SIMPLE				OPTMSA07
	Escherichia coli	0		ufc/100 ml	Max. 0	UNE-EN-ISO 9308-I
	Trihalometanos	33	(±40%)	microg/l	Max. 100	OPMEI011
	Cloroformo	17	(±40%)	microg/l		OPMEI011
	Bromoformo	2	(±40%)	microg/l		OPMEI011
	Dibromoclorometano	5	(±40%)	microg/l		OPMEI011
	Bromodiclorometano	9	(±40%)	microg/l		OPMEI011
	Tricloroeteno+Tetracloroeteno	< 1		microg/l	Max. 10	OPMEI011
	Tricloroeteno	< 1		microg/l		OPMEI011
	Tetracloroeteno	< 1		microg/l		OPMEI011
	Bacterias coliformes	0		ufc/100 ml	Max. 0	UNE-EN-ISO 9308-I
*	Amonio	< 0,05		mg/l	Máx 0.5	OPMEFQ11
*	Cloro residual total	0,44		mg/l		
*	Cloro Libre residual	0,33		mg/l	Max. 1	OPMEFQ05
*	Cloro combinado residual	0,11		mg/l	Max. 2	OPMEFQ05_
	Color	< 5		mg/l	Max. 15	OPMEFQ49
	Conductividad a 20ºC	367	(±10%)	microS/cm	Max. 2500	OPFECO03
	pH	8,1	(±0,1)	Unid. pH	6,50 - 9,50	OPFEPH11
	Turbidez	< 0,20		UNF	Max. 5	OPFEMD26
*	Olor	< 1			Max. 3	UNE EN 1622
*	Sabor	< 1			Max. 3	UNE EN 1622

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº304 / LE605

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC
Las opiniones e interpretaciones que no forman parte del método están fuera del alcance de acreditación ENAC.
El análisis sólo da fe de la muestra recibida.
Este boletín no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito del IMSP.
Las incertidumbres están a disposición del cliente. El resultado se informa sin correción por la recuperación.

Carretera Cogullada, s/n 50014 Zaragoza - Tfno. 976 72 60 68 - Fax 976 72 60 69 - saludpublica@zaragoza.es - CIF P5030300G

BOLETIN DE RESULTADOS

Nº Muestra:	20224569	Fecha Recepción	30/11/2022	Nº Boletín:	221100424

NOMBRE DETERMINACIÓN	RESULTADO	NORMA	MÉTODO



Salud Ambiental I
Julián Ezquerra Gómez

Técnico Superior Salud Pública
Lab. Fisicoquimica
Hugo Blanco Latorre



Jefa Lab. Fisicoquímica I
Carmen Sevilla Alcaine



Jefa Lab. Microbiología II
Ana Cristina Tirado Aznar

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº304 / LE605

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación ENAC
Las opiniones e interpretaciones que no forman parte del método están fuera del alcance de acreditación ENAC.
El análisis sólo da fe de la muestra recibida.
Este boletín no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito del IMSP.
Las incertidumbres están a disposición del cliente. El resultado se informa sin correción por la recuperación.

Carretera Cogullada, s/n 50014 Zaragoza - Tfno. 976 72 60 68 - Fax 976 72 60 69 - saludpublica@zaragoza.es - CIF P5030300G