

PRUEBA TEÓRICA

**CONSTITUCIÓN LISTA DE ESPERA
INGENIERA/O TÉCNICO INDUSTRIAL**

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

5 de OCTUBRE de 2022

PRUEBA TEÓRICA INGENIERO TÉCNICA/O INDUSTRIAL (L.E.)

- 1.- Con carácter general, las actividades musicales al aire libre no podrán superar en ningún caso los:**
 - a) 90 dBA, medidos a una distancia de 5 metros de distancia del foco sonoro.
 - b) 55 dBA, medidos a 5 metros de distancia del foco emisor en la dirección de máxima emisión.
 - c) 90 dBA, medidos a 3 metros de los focos sonoros en la dirección de máxima emisión.

- 2.- Están excluidas del sometimiento a la licencia ambiental de actividades clasificadas:**
 - a) Las enumeradas en el anexo IV de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
 - b) Las actividades sujetas al otorgamiento de Autorización Ambiental Integrada.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.

- 3.- Las instalaciones de calderas a gas para calefacción o ACS con potencia útil superior a 70 kW, se realizarán en cuanto a sus requisitos de seguridad de los locales de acuerdo a la ITC-ICG 07 y otras normas como:**
 - a) Norma UNE 23500.
 - b) Norma UNE 60601.
 - c) No hay norma UNE para este caso.

- 4.- El Régimen del Suelo No Urbanizable se regula en ¿qué título de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana?:**
 - a) Título SEXTO.
 - b) Título SEPTIMO.
 - c) Título OCTAVO.

- 5.- Deberán obtener licencia de inicio de actividad, con carácter previo a su comienzo, aquellas actividades sujetas a:**
 - a) Autorización Ambiental Integrada.
 - b) Licencia ambiental de actividades clasificadas.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.

- 6.- De acuerdo con la OMPCI de ZGZ, se consideran edificios de gran altura, aquellos cuya altura de evacuación sea superior a:**
 - a) 50m.
 - b) 40m.
 - c) 25m.

- 7.- De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, en concreto con el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI), para el dimensionado de los medios de evacuación, en aquellos edificios o plantas en los que deba existir más de una salida, no siendo ninguna de ellas escaleras protegidas, ni especialmente protegidas ni compartimentadas.**
 - a) Se repartirá la ocupación total entre el número de salidas.
 - b) Se considerará una de ellas inutilizada.
 - c) Ninguna de las anteriores es cierta.

- 8.- Según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos Industriales, un establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos, es de configuración:
- a) Tipo A.
 - b) Tipo B.
 - c) Tipo C.
- 9.- El RD 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de centros, establecimientos y dependencias que puedan dar origen a situaciones de emergencia, establece su ámbito de aplicación, entre otras a:
- a) Actividades comprendidas en su anexo 1, además de las correspondientes al Ministerio de Defensa, Instituciones Penitenciarias, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Resguardo Aduanero, así como los de los órganos judiciales.
 - b) Actividades comprendidas en su anexo 1, siendo de aplicación con carácter supletorio a las actividades con reglamentación sectorial específica.
 - c) Todas aquellas que presenten especial riesgo o vulnerabilidad y así lo indique la Comisión Nacional de Protección Civil.
- 10.- De limpieza pública podemos distinguir los siguientes tipos de barrido:
- a) Barrido manual, mecánico y mixto.
 - b) Barrido manual, mecánico y motorizado.
 - c) Barrido manual, y mecánico.
- 11.- La recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos en la forma en que establezcan la normativa de aplicación correspondiente, de conformidad con el marco jurídico establecido en la ley 7/2022, es un servicio obligatorio, que corresponde su prestación a:
- a) Los municipios, que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada.
 - b) Las comunidades autónomas.
 - c) Ninguna de las anteriores es cierta.
- 12.- ¿Cuál es la unidad de la eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior?
- a) W.
 - b) lm/m^2 .
 - c) $\text{m}^2 \cdot \text{lux/W}$.
- 13.- La máxima caída de tensión admisible en el reglamento de baja tensión y sus ITC entre el origen de la instalación de alumbrado exterior y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado exterior, será menor o igual que:
- a) 3 %.
 - b) 5 %.
 - c) 10 %.

14.- En lo referente a la documentación y puesta en servicio de las instalaciones del Reglamento electrotécnico de Baja Tensión e ITC ¿Cuándo se requiere de proyecto en instalaciones de alumbrado exterior?:

- a) Cuando la Potencia prevista en la instalación de alumbrado exterior es > 1 kW.
- b) Cuando la Potencia prevista en la instalación de alumbrado exterior es > 5 kW.
- c) Cuando la Potencia prevista en la instalación de alumbrado exterior es > 3 kW.

15.- Según la Ordenanza General de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza ¿Cuál de los siguientes vehículos tendrá el carácter de especial y para poder circular por la ciudad de Zaragoza deberá proveerse de los permisos especiales?

- a) Un vehículo de 2,50 metros de ancho.
- b) Un vehículo de 4,5 metros de alto.
- c) Un vehículo de 8 metros de largo.

16.- Desde el punto de vista de la climatización cual es un elemento de producción:

- a) Inductor.
- b) Climatizador.
- c) Bomba de Calor Aire-Agua.

17.- Según la Ordenanza General de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza la operación realizada por un vehículo que exija el corte de tráfico de una vía, o pueda producir alteraciones importantes a la circulación.

- a) Sólo precisará de autorización municipal obligatoria las que se efectúen con vehículos que superen el peso máximo autorizado de 12,5 Tm.
- b) No se precisará de autorización municipal obligatoria.
- c) Precisaré de autorización municipal obligatoria.

18.- En las instalaciones temporales de obras, según el RE de BT, se debe cumplir:

- a) Los conductores eléctricos serán siempre de 750 V.
- b) Cada base o grupo de bases de tomas de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente residual como máximo de 30 mA.
- c) Las protecciones de los diferentes circuitos estarán constituidas en lo posible por fusibles.

19.- El valor de resistencia de puesta a tierra en una instalación exterior de alumbrado público será la siguiente:

- a) No esta fijada pues siempre hay interruptores diferenciales.
- b) Como máximo 150 ohmios.
- c) Como máximo 30 ohmios.

20.- Las medidas de rigidez dieléctrica que se realizan en las instalaciones eléctricas de las viviendas, se efectúan con:

- a) Tensión de ensayo con mínimo de 200 V. a frecuencia industrial.
- b) Tensión de ensayo con mínimo de 100 V. a frecuencia industrial.
- c) Tensión de ensayo con mínimo de 1500 V. a frecuencia industrial.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- Los cambios de titularidad de obras y actividades con licencia, comunicación o declaración en vigor son actos sujetos a:

- a) Declaración responsable.
- b) Comunicación previa.
- c) Ninguna de las anteriores.

R2.- Según las Ordenanzas de Zaragoza para la Construcción, Instalación y Uso de Estacionamientos y Garajes. decir cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA.

- a) Cuando se trate de garaje destinado a parking público por horas tendrá, en cualquier caso, dos accesos, uno para entrada y otro para salida independiente.
- b) Cuando se trate de garaje destinado a parking público por horas si dicho parking tiene mas de 200 plazas tendrá, dos accesos, uno para entrada y otro para salida independiente, si no tendrá un acceso doble de entrada y salida.
- c) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

R3.- Son funcionarios interinos los que:

- a) En virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- b) Por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 10 del TREBEP.
- c) En virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.