

3.83 CASA DE JUVENTUD MIRALBUENO

3.83.1 Datos del edificio

- Nombre del Edificio: Casa Juventud Miralbueno
- Dirección: Camino del Pílon, 134
- Población: Zaragoza
- Provincia: Zaragoza
- Código Postal: 50011
- Teléfono: 976726091
- Actividad: SOC Social

3.83.2 Ubicación

Las instalaciones se encuentran ubicadas en el Camino del Pílon, en el barrio de Miralbueno, en Zaragoza, y disponen de la siguiente orientación y planta:



Edificio

Ilustración 1: Foto Situación

3.83.3 Descripción actividad

El Edificio está destinado a:

- Aulas
- Centro de Tiempo Libre
- Cocina
- Sala de juego

3.83.4 Descripción principales consumidores de energía

El edificio desarrolla su actividad en planta baja. La distribución de superficies es la siguiente:

Áreas	
Ocupada edificio:	298 m ²
Exterior:	0 m ²
TOTAL:	298 m²
Equipamiento Urbanístico:	1808 m ²
Conservación	
Construída:	298 m ²
Cubierta:	298 m ²
Urbanización:	0 m ²
Equip. Exterior:	0 m ²
TOTAL:	596 m²
Edificación	
Util:	Sobre Rasante: 0 m ²
	Bajo Rasante: 0 m ²
TOTAL:	0 m²
Construída:	Sobre Rasante: 298 m ²
	Bajo Rasante: 0 m ²
TOTAL:	298 m²
Limpieza	
Interior:	272 m ²
Exterior:	0 m ²
TOTAL:	272 m²

Ilustración 2: Distribución de superficies

Los equipos que componen la **instalación de climatización** del edificio son:

1. Tres bombas de calor marca LG



Ilustración 3: Bombas de calor LG

Distribución de calor/frío:

- Cassette

El edificio no dispone de ACS.

A continuación se describen las diferentes **estancias del edificio**, que se desarrollan en planta baja:

PLANTA BAJA

- **Sala de juego**
Lámparas BC: 13 x (1 x 26W)
Estancia sin climatización
- **Casa de Juventud**

Luminarias fluorescentes: 4 x (4 x 36W)

Un cassette

- **Recepción**

Luminarias fluorescentes: 1 x (2 x 36W)

- **Sala**

Luminarias fluorescentes: 2 x (4 x 36W)

Un cassette

- **Cocina**

Luminarias fluorescentes: 2 x (4 x 36W)

Un cassette

Dos lámparas halógenas

- **Almacén**

Luminarias fluorescentes: (1 x 36W)

Estancia sin climatización

- **Aseo**

- **Hall**

Luminarias fluorescentes: (1 x 18W)

Estancias sin climatización

- **Masculino**

Luminarias fluorescentes: (1 x 18W)

Estancias sin climatización

- **Femenino**

Luminarias fluorescentes: (1 x 18W)

Estancias sin climatización

3.83.5 Régimen de actividad

El régimen de actividad del edificio se desarrolla de lunes a domingo, en el siguiente horario:

- L - V: 17:00 – 21:00 h.
- S – D: 10:00 – 21:00 h

<i>Día de la semana</i>	<i>Horas/día</i>	<i>Días/año</i>	<i>Total (h/año)</i>
Lunes a Viernes	4	240	960
Sábado y Domingo	11	96	1.056

3.83.6 Medidas de ahorro

Medidas	Acometida de gas	Sustitución de Calderas/ quemadores a de Gasóleo a Gas	Cambio de equipos de Climatización	Mejora del sistema de Climatización	Sectorización zonal y control	Mejora del aislamiento de las ventanas	Mejora del aislamiento de la cubierta	Mejora del alumbrado y electricidad	Integración de energías renovables	TOTAL
Temporización de aseos					150,00 €					150,00 €
Detector de presencia en el almacén					50,00 €					50,00 €
Cambiar halógenos por BC								20,00 €		20,00 €
Cambio fluorescentes por fluorescentes eficientes								260,00 €		260,00 €
Total	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €	280,00 €	- €	480,00 €