





LEYENDA

-  Interruptor en caja estanca IP-65
-  Toma de corriente en caja estanca IP-65
-  Luminaria fluorescente estanca PHILIPS TCWEA TL-5 1x49 W HF con clips de acero
-  Luminaria de emergencia 296 lms IP66 IK08 SAGELUX ESTANCA LED RD3006

NOTA : Instalación eléctrica realizada en PVC con cajas de derivación con rácores libre de halógenos.



GERENCIA DE URBANISMO

PROYECTO DE EJECUCIÓN CLIMATIZACIÓN PLANTAS 1ª Y 2ª DE LA CASA AMPARO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA

PLANO:

ESTRUCTURA METÁLICA. ELECTRICIDAD EM-10

INGENIERO T. INDUSTRIAL:	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
RICARDO NAVARRO	MANUEL ESCUDERO	1/50	9
	CÓDIGO: 15-32 [OFT] CHI	FECHA:	
	CASA AMPARO PL 1ª, 2ª ICL	JULIO 2016	