



| INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS | | |
|--|-------------|---------------|
| JUNTA: | STA. ISABEL | 15 + APOYADAS |

| 1 | ID | 1178 | TÍTULO | Alumbrado Patio de Primaria Colegio Guillermo Fatas |
|--|----|------|--------|---|
| <p>Descripción: Reparación y mejora de la iluminación del Patio de Primaria del colegio Guillermo Fatas. Los focos están pero no funcionan.</p> <p>https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1178</p> <p>Apoyos: 106</p> <p>Beneficiarios: Todos los alumnos del centro de son mas de 700 en este momento.</p> <p>Entidad: AMPA Guillermo Fatas</p> | | | | |
| Contiene documentación anexa: | | | SI | <u>NO</u> |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|
| INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.) | | | | |
| Aspectos a considerar: Desde el Servicio de Conservación de Arquitectura, se realizan los trabajos de mantenimiento del alumbrado, pudiendo realizar por tanto esta propuesta. | | | | |
| Contiene documentación anexa: | | | SI | <u>NO</u> |
| La propuesta ciudadana es viable competencialmente: | | | <u>SI</u> | NO |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|
| INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.) | | | | |
| Aspectos técnicos a considerar: Estos trabajos de mejora del alumbrado, son técnicamente posibles. Consistirá en la instalación de nueva línea eléctrica de alimentación así como la verificación y sustitución en su caso de algún proyector. | | | | |
| Contiene documentación anexa: | | | SI | <u>NO</u> |
| La propuesta ciudadana es viable técnicamente : | | | <u>SI</u> | NO |



| INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS | | |
|---|--------------------|----------------------|
| JUNTA: | STA. ISABEL | 15 + APOYADAS |

| | |
|--|-----------------|
| INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.) NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente | |
| Detalle de los costes a considerar: | |
| El coste de los trabajos de adecuación descritos, se estima en unos 5.000 € | |
| Contiene documentación anexa: | SI <u>NO</u> |
| COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA | 4.000 €€ |

| |
|--|
| INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: |
| Redacción memoria: 1 mes Contratación: 1 mes Obra: 1 mes |

| |
|---|
| NOMBRE TÉCNICO/A: |
| ÁREA: URBANISMO |
| DEPARTAMENTO: ARQUITECTURA |
| SERVICIO: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA: | 15 FEBRERO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------|