

DN	ROSCA	PROFUNDIDAD DE ROSCA	A	B	C	D	E	F	H	I	M	PESO (kg)
25	1"	26	70	120	186	11	29	30	60.5	16	23	2.37
32	1 1/4"	26	70	120	187	11	29	30	60.5	16	28.5	2.40
40	1 1/2"	21	94	140	244.5	11	29	30	71	16	25	4.40
50	2"	26	94	150	246	11	29	30	71	16	30	4.60

COTAS EN mm

MODELO:

LLAVE DE COMPUERTA DE ACOMETIDA DE FUNDICIÓN

ESCALA ORIGINAL A4: S/E

ESCALA GRAFICA: 0

M-9-4

ABRIL 2025

Zaragoza AYUNTAMIENTO

INFRAESTRUCTURAS