


SECCIÓN



mm		cm		m³/m DE TUBERÍA		
Ø	ESPESOR TUBERÍA	A	B	VACÍO TUBERÍA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGÓN HM-15
160	4.0	110	35	0.020	0.410	0.389
200	4.9	110	45	0.031	0.536	0.504
315	7.7	110	52	0.078	0.626	0.548
400	9.8	120	60	0.126	0.792	0.666
500	12.3	130	70	0.196	1.008	0.812

NOTAS: - TUBERÍA DE PVC UNE-EN 1401 COLOR TEJA RAL 8023
 - EL RELLENO DE HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR)
 - RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

ZANJA PARA TUBERÍA DE PVC

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



N-4

JUNIO 2026