

## ANEXO II: MEMORIA DESCRIPTIVA

### CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DIDÁCTICOS PARA EL AULA TALLER DE CLIMATIZACIÓN

REFERENCIA EXPDTE. 406/2023

#### 1. OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de EQUIPOS DIDÁCTICOS para el Aula Taller de Climatización del Centro de Formación Salvador Allende del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (Zaragoza Dinámica).

#### 2. TIPO DE CONTRATO

Suministro

#### 3. VALOR ESTIMADO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

- El presente contrato tiene un valor estimado de 4.100,00€ (iva excluido).
- El órgano de contratación competente es la Vicepresidencia, de conformidad con el art. 7 de los estatutos del organismo autónomo y la delegación efectuada por la Presidencia mediante Decreto de 4 de julio de 2023.

#### 4. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL GASTO

Para el año 2023 y dentro del plan de conservación y mejora de los Centros de Formación se propone la adquisición mediante contrato menor de equipos didácticos para el itinerario de Climatización del CFSA.

La motivación de los equipos didácticos a suministrar es la siguiente:

- 1 recuperadora de gas; en las operaciones de puesta en marcha de los equipos frigoríficos es obligatorio la recuperación del gas refrigerante. Con las unidades que se tienen actualmente los tiempos de espera para su uso se alargan mucho en el tiempo ralentizando las practicas, siendo aconsejable un equipo más.
- 4 kits completos de expandidor de tubo de cobre. En las operaciones de montaje de circuitos frigoríficos una de las operaciones a realizar es el ensanchamiento de los conductos de cobre de las unidades disponibles actualmente. En la existentes hay una de ellas con utillajes rotos y con el incremento de cuatro kits permite el trabajo por equipos de 3 alumnos/as.
- 2 detectores de fugas electrónicos. En las prácticas en las que se realizan operaciones de puesta en marcha de equipos frigoríficos los detectores de fugas son necesarios para la localización de las posibles fugas de refrigerante.
- 3 anemómetros electrónicos con palas. En las operaciones de puesta en marcha de los equipos frigoríficos se requiere la comprobación de las velocidades del aire tanto dentro de la sala, dentro de la cámara como en el exterior (en la calle) actualmente se dispone de una única unidad, con las palas deterioradas, no siendo fiable la lectura de las mediciones.

Los equipos que se propone adquirir son:

- 1 recuperadora de gas.



- 4 kits completos de expandidor de tubo de cobre.
- 2 detectores de fugas electrónicos.
- 3 anemómetros electrónicos con palas.

## 5. CONCURRENCIA DE LOS SUPUESTOS DE USO DEL CONTRATO MENOR

Se trata de “Cobertura de necesidades planificables cuya excesiva variabilidad conlleve la imposibilidad técnica de su tramitación como acuerdo marco, sistema dinámico de adquisición o contrato en función de necesidades estimadas.

## 6. ADEMÁS, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

- Que con la presente contratación no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación; en especial, que el objeto del contrato no se ha configurado para evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado 118.1 LCSP.
- Que por este órgano de contratación no han sido adjudicados otros contratos de igual o similar objeto para satisfacer la misma necesidad en este ejercicio y en el precedente que individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el apartado primero del referido artículo 118.

EL VICEPRESIDENTE

Carlos Gimeno Casado

