



ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de "Módulo de almacenamiento de la instalación híbrida Plaza II" de 18,75 MW de la empresa ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 5, S.L. Expediente G-Z-2026/034.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, y con el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y protección ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información pública, de la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto citado, cuyos datos se detallan a continuación:

- Peticionario: ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 5, S.L. con domicilio a efecto de notificaciones en Pº de la Castellana 141, Edificio Cuzco IV, 15-A, 28046, Madrid – Madrid.
- Planta Almacenamiento: "Módulo de almacenamiento Plaza II".
- Ubicación: Polígono 119, parcela 4 del término municipal de Zaragoza.
- Potencia instalada: 18,75 MW.
- Superficie de la instalación almacenamiento: 1.406 m², dentro de la poligonal de la PSFV Plaza II.
- Instalación de almacenamiento:
 - 12 contenedores de baterías de Ion Litio (LFP) de 6.250 kWh, con capacidad total de 75 MWh (4 horas de almacenamiento) y potencia nominal de 18,75 MW.
 - 3 estaciones de potencia (SKID MT), con una potencia total de transformación de 23,1 MW, conteniendo cada uno de ellos:
 - o 2 inversores de 3.820 kW, con una potencia total de 7.640 kW.
 - o 1 centro de transformación, con trafo de 7.700 kVA 0,60/30 kV.
- Infraestructuras conexión interior:
 - Línea subterránea de 30 kV, conductor Al XLPE RHZ1-OL 18/30 (36) kV 3x(1x300mm² Al), longitud 14,4 m, conectando el SKID MT 1 y SKID MT 2.
 - Línea subterránea de 30 kV, conductor Al XLPE RHZ1-OL 18/30 (36) kV 3x(1x300mm² Al), longitud 24,8 m, conectando el SKID MT 2 y SKID MT 3.
 - Línea subterránea de 30 kV, conductor Al XLPE RHZ1-OL 18/30 (36) kV 2x(3x(1x300mm² Al)), longitud 72,4 m, conectando el SKID MT 3 y la SET "FV Plaza I y Plaza II".
 - Línea subterránea de 30 kV, conductor Al XLPE RHZ1-OL 18/30 (36) kV 3x(1x300mm² Al), longitud 85,3 m, conectando el trafo de SSAA y la SET "FV Plaza I y Plaza II".
- Infraestructuras conexión red:
 - SET "FV Plaza I y Plaza II" 132/30 kV, existente y cuya modificación es objeto de otro expediente.
 - Línea aéreo-subterránea de alta tensión a 132 kV, uniendo la SET "FV Plaza I y Plaza II" con la SET "La Paz", propiedad de E-distribución Redes Digitales SLU, objeto de otro expediente.

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de construcción del Proyecto es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón.

El Órgano tramitador es el Servicio Provincial de Zaragoza.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que, tanto el proyecto, como el resto de documentación asociada, puedan ser examinados por cualquier interesado. Además de la propia web, otros lugares de consulta son: oficina del Servicio Provincial de Zaragoza sito en Paseo María Agustín, nº 36, puerta 14, Planta Baja – Edificio «Pignatelli», en el Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en Paseo María Agustín, nº 36 – Edificio «Pignatelli», y en el Ayuntamiento afectado, en los días y horas hábiles de oficina.

Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de **1 mes**, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Zaragoza, ubicado en la dirección señalada, indicando como referencia "Información pública, Módulo de almacenamiento Plaza II nº exp G-Z-2026-034"

Vínculo para consulta y descarga de la documentación:

<https://www.aragon.es/proyectos-en-informacion-publica/energia>

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La Directora del Servicio Provincial de Zaragoza de Presidencia, Economía y Justicia, Ana Elena Romero Aznar.

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	DOCUMENTACIÓN	ID FIRMA	16374434	PÁGINA	2 / 2
FIRMADO POR 1 FIRMANTE				FECHA FIRMA	
1. MARIA DOLORES IBAÑEZ MORANT - REGISTRO GENERAL				04 de agosto de 2026	